[redacted]

Město Šenov

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

žádám o poskytnutí těchto informací týkající se řízení sp. zn. MeUS 04138/2020/SP

- -! rozhodnutí či obdobný dokument o zahájení tohoto řízení**!**
- -! rozhodnutí ve věci samé (pokud již bylo vydáno)**!**

!
Souhlasím s poskytnutím anonymizovaných dokumentů výše uvedených.

Předem děkuji

Zašlete prosím do mé datové schránky.

[redacted]

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

okres Ostrava-město
odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zn. :
ZE DNE : 04.06.2021

NAŠE sp.zn. : [redacted]
NAŠE č.j. :

VYŘIZUJE : Ing. Procházka Stanislav
TEL. : 774 154 655
Datové ID: zznbfqm
E-MAIL : sprochazka@mesto-senov.cz

DATUM : 07.06.2021

Adresát:

[redacted]

Poskytnutí informací

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odstavce 1, písmene e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon, obdržel dne 04.06.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. Tato žádost se týká řízení vedeného pod č.j. MeUS 04138/2020/SP, přičemž požadujete poskytnutí zahájení řízení a rozhodnutí v dané věci.

Spis vedený pod č.j. MeUS 04138/2020/SP se týká stavby vedené pod názvem „Šenov 2886/142, NNk vedení“, kterou bylo umístěno a povoleno rozšíření smyčky elektro vedení na pozemek parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov. V rámci tohoto č.j. se nejednalo o rozhodnutí ale o územní souhlas. Anonymizovaný územní souhlas, kterým byla dané rozšíření máte přílohou.

…..... v.r. .....
MěÚ Šenov
odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad
Ing. Stanislav Procházka

„otisk úředního razítka“

Přílohou:

- Územní souhlas č.j. MeUS 04138/2020/SP ze dne 29.10.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

okres Ostrava-město

odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zn. :
ZE DNE : 23.09.2020

NAŠE sp.zn. : [redacted]
NAŠE č.j. :

VYŘIZUJE : Ing. Procházka Stanislav
TEL. : 596 805 958
FAX : 596 887 147
Datové ID: zznbfqm
E-MAIL : sprochazka@mesto-senov.cz

DATUM : 29.10.2020

Adresát:

ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín

v zastoupení na základě plné moci

[redacted]

v zastoupení na základě pověření

[redacted]

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, stavební úřad příslušný podle § 13 odstavce 1 písmene e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odstavce 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 23.09.2020 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 v zastoupení na základě plné moci společností [redacted] v zastoupení na základě pověření [redacted] (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby

vedené pod názvem **„Šenov 2886/142, NNk vedení“** na pozemcích parc.č. 2886/142 (orná půda), 2886/130 (orná půda) a 2922/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Šenov u Ostravy.

Druh a účel umisťované stavby:

- NN vedení elektřiny ze stávajícího přípojného místo do budoucího elektroměrového sloupku a zpět do výchozího bodu napojení.

Umístění stavby:
Na pozemku v katastrálním území Šenov u Ostravy parcelní číslo:

- **2886/142** (orná půda) – ve vlastnictví [redacted] (souhlas vlastníka nebo smlouva o právu provést stavbu),
- **2886/130** (orná půda) – ve vlastnictví [redacted] (souhlas vlastníka nebo smlouva o právu provést stavbu),
- **2922/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace) – ve vlastnictví [redacted] (smlouva o právu provést stavbu).

- **NN elektro vedení** - bude vedena ze stávajícího připojovacího místa umístěného na pozemku parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to na stávající distribuční vedení ve stávajícím elektroměrovém sloupku, připojovací místo je umístěno na pozemku parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to při hranici s pozemky parc.č. 2886/95 a 2886/96 v k.ú. Šenov u Ostravy. Z tohoto místa napojení bude dále NNk elektro vedení trasováno přes pozemky parc.č. 2886/1 a 2886/130 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to při hranici s pozemky parc.č. 2886/95, 2886/96, 2886/97, 2886/131 a 2886/111 v k.ú. Šenov u Ostravy. V místě stávajícího koncového uzávěru stávajícího vodovodního řádu při hranici s pozemkem parc.č. 2886/130 v k.ú. Šenov u Ostravy bude trasování tohoto vedení přecházet přes pozemek parc.č. 2886/130 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od tohoto koncového bodu stávajícího hlavního vodovodního řádu umístěného v pozemku parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy. Na pozemku parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov u Ostravy bude nově umisťované vedení ukončeno v nově vybudovaném elektroměrovém pilířku. Stavba nového elektro měrového sloupku bude umístěna na pozemku parc.č. 2886/142 v k.ú. Šenov u Ostravy, a to ve vzdálenosti cca 0,5 m od hranice s pozemky parc.č. 2886/111 v k.ú. Šenov u Ostravy a při hranici s pozemkem parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy. Z tohoto nově budovaného elektroměrového sloupku se bude nově navrhované vedení vracet zpět do původního místa napojení na stávající rozvodnou síť. Trasa tohoto vedení bude kopírovat opačnou trasu vedení. Opětovné napojení na rozvodnou síť bude provedeno v pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, přičemž minimální vzdálenost stavby bude 3,1 m od stávajícího hlavního vodovodního řádu umístěného v pozemku parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy.

Určení prostorového řešení stavby:

- NN elektro vedení bude v délce cca 130 m

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odstavec 1 stavebního zákona:

- Záměr je v zastavitelném území. Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Šenova, vydaný dne 20.11.2018 usnesením Zastupitelstva města Šenov, v platném znění. Podle platného Územního plánu Šenov je stavbou dotčený pozemek parc.č. 2886/130 (orná půda) a 2886/142 (zahrada) v k.ú. Šenov u Ostravy součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití BI „Plochy bydlení individuálního s převahou rodinných domů (BI)“, dále je stavbou dotčený pozemek parc.č. 2922/1 v k.ú. Šenov u Ostravy, který je začleněn do plochy se způsobem využití PV “Plochy veřejných prostranství (PV, liniové bez kódu)“. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v souladu se schváleným Územním plánem Šenova.
- Poměry v území se podstatně nemění, jedná se o zastavěné území pro výstavbu rodinných domů včetně doplňkových a podmiňujících staveb.

- Vydaná závazná stanoviska dotčeného orgánu neobsahuje podmínky, jimiž by bylo nutné umístění a povolení záměru podmínit.
- Vydaná závazná stanoviska dotčeného orgánu nevyjádřen nesouhlas s výše uvedeným záměrem.
- Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Veškeré inženýrské sítě hlavních řádů jsou již v místě stavby umístěné. V rámci stavby rodinného domu budou provedené pouze přípojky.
- Záměr nebyl posuzován ve zjišťovacím řízení. K záměru nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Splněna je podmínka podle § 96 odstavce 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odstavce 1 písmene e) bodu 10 stavebního zákona, (vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní).

Stavebník doložil stavebnímu úřadu:

1. Plná moc k zastupování,
2. Doklad vlastnictví, snímek pozemkové mapy,
3. Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu,
4. Vyjádření města Šenov,
5. Vyjádření společnosti CETIN a.s.,
6. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
7. Vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o.,
8. Vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
9. Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku,
10. Souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb,
11. Projektovou dokumentaci stavby.

Doložená projektová dokumentace byla zpracována [redacted] a autorizována [redacted] autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb.

Stavební úřad připomíná stavebníkovi povinnost zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury u jednotlivých správců či vlastníků a dle jejich požadavků zajistit jejich vytýčení v terénu a zajistit jejich ochranu před poškozením.

V daném případě je nutné zajistit ochranu těchto podzemních sítí a zařízení:

- sdělovací kabely společnosti CETIN a.s.,
- vodovodní a kanalizační řad ve správě Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
- kabely NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s.,

- středotlaký plynovod a středotlaké přípojky plynu ve vlastnictví společnosti GasNet s.r.o. v zastoupení na základě pověření společnosti GridServices s.r.o.
- kabely veřejného osvětlení ve správě společnosti MěPOS p.o.

Vlastníci sousedních pozemků a staveb, s umístěním stavby souhlasí bez připomínek.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti,

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odstavce 1 stavebního zákona a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odstavce 3 stavebního zákona.

..... v.r. .....
MěÚ Šenov
odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad
Ing. Stanislav Procházka

„otisk úředního razítka"

Příloha:

- Situační výkres
- Ověřená projektová dokumentace pro stavebníka

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka [redacted], byl zaplacen dne 27.10.2020.

Územní souhlas se stavbou obdrží:

Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
(č.j. SMO/420570/20/ÚPaSŘ/Koz ze dne 10.08.2020)

[redacted]
Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

[redacted]

Severomoravské Vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
(zn. 9773/V026683/2020/TE ze dne 01.10.2020)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
(n.z. 0101336750 ze dne 26.06.2020)

LEGENDA ELEKTRO:

PROJEKTOVANÁ PŘIPOJKOVÁ/ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP

LEGENDA SÍTÍ:

Projekt. vedení NN 0,4 kV

Stávající vedení NN 0,4 kV

Stávající venkovní vedení VN 22 kV

Stávající splašková kanalizace

Stávající vodovod SmVaK a.s.

Hranice parcel

Oplocení (drátěné)

Hranice štěrkové komunikace

Proud.soustava NN: 3x400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem NN: automatickým odpojením od zdroje

Investor:	ČEZ Distribuce a.s.	Číslo zakázky:	[redacted]
Zpracoval:	[redacted]	Stupeň PD:	DSP
Odp. projektant:	[redacted]	Datum:	06/2020

[redacted]

Název stavby: Šenov 2886/142, NNk		Katastrální území: Šenov u Ostravy	
		Číslo výkresu: [redacted]	
Název výkresu: Situační plán		Měřítko: 1:500	Formát: A3