Osobně podáno dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŠENOVĚ
DOŠLO
16 -05- 2022

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: [redacted]

Dne 12.05.2022 mi byla doručena písemnost čj. [redacted] ze dne 26.04.2022 s nabytím právní moci dne 26.04.2022.

Žádám o sdělení:

1) Kdo byl účastníkem řízení sp. zn. [redacted] ve věci Společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

2) Kde bude umístěna retenční nádrž s přepadem do 2 větví perforovaných vsakovacích drénů v délce 2 x 15 m. Požaduji kopii výkresů stavební dokumentace retenční nádrže vč. drénů i s jejich umístěním.

3) Kam a jakým způsobem jsou odvedeny povrchové vody z již stojících budov na pozemcích p.č. [redacted] v k.ú. Šenov u Ostravy a jaký název má budova na pozemku p.č. [redacted] v k.ú. Šenov u Ostravy.

4) Jaká bude plocha střech v m2 nově budovaných staveb – přístřešek pro auta, sklad nářadí a stavební úpravy hospodářské budovy na pozemcích p.č. [redacted] v k.ú. Šenov u Ostravy.

5) Jaká plocha v m2 je nebo vzniká zpevněním pro parkování a zásobování vozidel na pozemcích p.č. [redacted] a kam z ní jsou nebo budou odváděny povrchové vody.

Způsob doručení: písemné vyhotovení vyzvednu osobně po výzvě k zaplacení e-mailem

V Šenově dne 16.05.2022

[redacted]

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š E N O V
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zn:
ZE DNE: 16.05.2022

NAŠE sp.zn. : [redacted]
NAŠE č.j. :

Adresát:

[redacted]

VYŘIZUJE: Jarmila Míčková
TELEFON : 774 413 434
E-MAIL: jmickova@mesto-senov.cz

DATUM: 17.05.2022

Poskytnutí informací

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odstavce 1, písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, stavební zákon (dále jen „stavební zákon"), obdržel dne 16.05.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

1. Ve své žádosti uvádíte, že Vám byla dne 12.05.2022 doručena písemnost č.j. MeUS [redacted] ze dne 26.04.2022 s nabytím právní moci dne 26.04.2022.
Zároveň požadujete informaci, kdo byl účastníkem řízení sp.zn. [redacted] ve věci Společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

K výše uvedenému Vám stavební úřad sděluje, že v této věci neprobíhalo správní řízení, ale vzhledem k tomu, že byl stavebnímu úřadu předložen souhlas vlastníků sousedních nemovitostí, postupoval stavební úřad podle ustanovení § 96a, stavebního zákona a vydal Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, který dle ustanovení § 96a, odstavec 6, nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Následně jej stavební úřad doručí osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), stavebního zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo vedeno žádné správní řízení, tudíž nebyli žádní účastníci řízení, stavebník dokládal pouze písemné souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí, kteří jsou uvedeni v rozdělovníku:
[redacted]
Tímto způsobem se již povolují stavby (i rodinných domů) od roku 2007, kdy byl vydán nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.

2. Dále se dotazujete, kde bude umístěna retenční nádrž s přepadem do 2 větví perforovaných vsakovacích drénů v délce 2 x 15m. Požadujete kopii výkresu. Výkres Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.

3. Další dotaz, kam a jakým způsobem jsou odvedeny povrchové vody z již stojících budov na pozemcích p.č. [redacted] v k.ú. Šenov u Ostravy – vsakují na pozemku vlastníků nemovitosti.
Jaký má název budova na pozemku p.č. [redacted] v k.ú. Šenov u Ostravy – jedná se o doplňkovou stavbu u rodinného domu č.p. [redacted] „Sklad zahradnického nářadí a nábytku".

4. Jaká bude plocha střech v m^2 nově budovaných staveb.
Přístřešek pro auta - 48,75 m^2
Sklad nářadí - 29,25 m^2
Stavební úpravy HB – pergola (včetně zastřešení bývalé králičárny) 63,50m^2

5. Jaká plocha v m^2 je nebo vzniká zpevněním pro parkování vozidel na pozemcích p.č. [redacted] a [redacted] a kam z ní jsou odváděny povrchové vody.
Celkem se jedná o zpevněné plochy o výměře 143 m^3. Povrchové vody vsakují do podloží, neboť se jedná o zámkovou dlažbu se struskovým podsypem o vrstvě 0,50 – 0,60 m.
Zpevněné plochy do výměry 300m^2 nevyžadují povolení stavebního úřadu, dle ustanovení § 80 odst. 3, písmeno b), stavebního zákona.

Podle sazebníku úhrad MěÚ Šenov za poskytování informací za účetní období 2022 se za jednostrannou barevnou kopii formát A3 účtuje cena 10,- Kč.
Dle odstavce 3, tohoto sazebníku se úhrada neúčtuje, pokud náklady nepřesáhnou částku 100,- Kč, tudíž náklady 0,- Kč.

[redacted]

Městský úřad Šenov
odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad – vedoucí
Jarmila Míčková

[redacted]

Příloha – výkres umístění odvodnění